開 閉 機 🧎	主文 仕 様 書 新型ニューコン	工事名			
発行日	年 月 日	(図書に明記されます)			
御注文主		役所名			
御注文主住所		役所工期 年	月 日~ 年 月 日		
納入期日	年 月 日	設計担当	課 担当者 TEL		
貴社番号		成績担当	課 担当者 TEL		
設置場所		納品担当	課 担当者 TEL		
		W11001000	M IE H IEE		
	仕様・諸:	元 (該当事項に記	入又は口で選択)		
開閉機型式	NCK □s □ D		オプション品(別途加算)		
台数	台	固定用アンカー	□要□否		
通常揚程	m	B,N,W	☐ SS400 ☐ SUS304		
非常上限	m	鳥害防止板	□要□否		
2F市工政	(近接揚程より100mm以上離す)		(材質SUS 2枚/組)		
点検上限	m	発信器	口 要 口 否		
	(接点が必要な場合)	発信器種類	ロ シンクロ ロ ポテンショ		
電動機電源	V Hz	受信器	□ 要 ( 個/台) □ 否		
制御電源	V	R/I変換器·避雷器	□ 要(開閉機内蔵) □ 否		
ヒーター電源	V	<b>力</b>	(標準オプションはFMS型となりディストリビュータは不要です。)		
芯間距離	m //= ==================================	自重降下用			
BBBB+総⇒1 /	(連動Dタイプのみ記入)	電源装置(100V)	(電源装置へは、AC100を入力してください。)		
開閉機フレーム	□ 要 □ SS400 □ SUS304 □ 否 (連動Dタイプのみ記入)	塗装仕様 (どちらか選択)	□ 豊国標準仕様(別紙参照)   □ 役所指定仕様(仕様を添付して下さい)		
 ラック棒全長	(建到Dシイトのの記入) m	塗装回数	□下塗りまで(豊国標準仕様)		
	'''   (SUSは7mを超える場合は分割「※1」)・・・別途加算		□ 下塗りまで (景画標準は様/   □ 上塗りまで (別途金額加算)		
	(SGDは8mを越える場合は分割)・・・別途加算	(2.55% 25%)	□□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	接合方法選択 □ 接合材仕様	スタンド下振れ止め	□ 要 (材質:SUS304) □ 否		
	<ul><li>□ 溶接接合(可能長さ10mまで)</li></ul>	承認図書	A4 部		
	注)溶接接合は単動100S以上連動75D以上可能		〈標準提出図書〉		
	吊ピン 吊金具		計算書,質量表,塗装仕様,取扱説明書,図面		
	ラック棒継手	設計基準	□ ダム・堰施設技術基準(案) □ 鋼構造物計画設計技術指針		
		(どちらか選択)			
		図面中に明記されます			
<	ラック棒全長	管理基準	□ 機械工事施工管理基準(案)		
ラック棒材質 □ 標準(SUS304) □ 標準外(SGD400D)		(どちらか選択) 検査記録に明記されます	□ ダム・堰施設検査要領(案)		
ラック棒継手	口 要		□ 施設機械工事等施工管理基準		
(向き)		承認図書宛先	│□ 契約先…御注文主 │□ その他 ( )		
	*E7向 *E7向 *E7向	(どちらか選択) 承認図書提出日	年 月 日		
		工場検査	口有 口無		
	   *ラック棒継手の標準材質は下記となります。	検査月日(予定)	年 月 日		
	50kN以下: SUS304、75kN以上: SCS13	検査成績書類	A4 部		
	□ 要(SUS304N2) □ 否		〈標準提出図書〉		
	□ 標準品(材質SUS)1m付		開閉機検査成績表,購入品		
(何れか選択)	□ 標準外(材質SS) m(全閉型)		ミルシート,寸法計測,塗装膜厚記録		
	□ 標準外(材質SUS) m(全閉型)		工程写真(開閉機組立工程,塗装)		
	(標準外は別途金額加算)		〈その他提出図書〉		
	□ ラック棒カバー 否		(		
鍵	手動ハンドル部と自重降下レバ一部に 南京錠が各1個付属しています。(合計2個)	電子納品 設備名(樋門名)	□ 有 □ 無 □ 無		
黒板指定	□ 指定なし・・・豊国工業(株)標準		□ 図書に記入必要・・・複数箇所ある場合		
	□ 指定有り・・・サンプルを1枚貸与下さい。		設備名(    )		
※1 NCK100S、150S、200D、250D、300Dは、 <mark>6m</mark> を越える場合とします。 ※2 操作盤付(オールインワンニューコン)の場合は、オールインワンニューコン注文仕様書も記入願います。					
メモ欄					

開閉機	き注文仕様書 ニューコン	工事名			
発行日	年 月 日	(図書に明記されます)			
御注文主		役所名			
御注文主住所		役所工期 年	月 日~ 年 月 日		
納入期日	年 月 日	設計担当	課 担当者 TEL		
貴社番号	1 2 -	成績担当	課 担当者 TEL		
			- PR 15-3 TEL TEL		
設置場所		納品担当	議 担ヨ有 IEL		
		元 (該当事項に記	入又は口で選択)		
開閉機型式	NC 🗆 s 🗆 b		オプション品(別途加算)		
台数	台	固定用アンカー	□ 要 □ 否		
通常揚程	m	B,N,W	□ SS400 □ SUS304		
11-25 1-79	m	自中叶儿仁	□ 要 □ 否		
非常上限	(近接揚程より100mm以上離す)	鳥害防止板 	(材質SUS 2枚/組)		
点検上限	m	発信器	□ 要 □ 否		
	(接点が必要な場合)	発信器種類	ロ シンクロ ロ ポテンショ		
電動機電源	V Hz	受信器	□ 要 (   個/台) □ 否		
制御電源	V	R/I変換器·避雷器	□ 要(開閉機内蔵) □ 否		
ヒーター電源	V		(標準オプションはFMS型となりディストリビュータは不要です。)		
芯間距離	m	塗装仕様	□豊国標準仕様(別紙参照)		
	(連動Dタイプのみ記入)	(どちらか選択)	□役所指定仕様(仕様を添付して下さい)		
開閉機フレーム	□ 要 □ SS400 □ SUS304 □ 否	塗装回数	□下塗りまで(豊国標準仕様)		
	(連動Dタイプのみ記入)	(どちらか選択)	□上塗りまで(別途金額加算)		
ラック棒全長	m		□その他		
	(SUSは7mを超える場合は分割「※1」)・・・別途加算	1 13 2 1 1 332(10=0)	□ 要 (材質:SUS304) □ 否		
	(SGDは8mを越える場合は分割)・・・別途加算	承認図書	A4 部		
	接合方法選択 □ 接合材仕様 □ 溶接接合(可能長さ10mまで)		〈標準提出図書〉   計算書,質量表,塗装仕様,取扱説明書,図面		
	□ 冷核なっ(可能なら)のは 注)溶接接合は単動100S以上連動75D以上可能		可見書,貝里衣,坐装仕様,取扱説明書,図画 □ ダム・堰施設技術基準(案)		
日ピン 吊金具		設計基準 (どちらか選択)	□ ダム・塩池設技術 基準(来)   □ 鋼構造物計画設計技術指針		
ラック棒継手		図面中に明記されます			
		## TE ++ >#	┃		
<u> </u>		管理基準 (どちらか選択)	□ ダム・堰施設検査要領(案)		
«	ラック棒全長 ' '	検査記録に明記されます	□ 施設機械工事等施工管理基準		
ラック棒材質	□ 標準(SUS304) □ 標準外(SGD400D)	承認図書宛先	□ 契約先…御注文主		
ラック棒継手	□要□否	(どちらか選択)	口 その他 ( )		
(向き)		承認図書提出日	年 月 日		
	★圧方向 ★圧方向 ★圧方向	工場検査	□有□無		
	*E7向 *E7向	検査月日(予定)	年 月 日		
		検査成績書類	A4 部		
	*ラック棒継手の標準材質は下記となります。 		〈標準提出図書〉		
<b>—</b> • •	50kN以下:SUS304、75kN以上:SCS13		開閉機検査成績表,購入品		
吊ピン	□ 要(SUS304N2) □ 否		ミルシート,寸法計測,塗装膜厚記録		
ラック棒カバー	□ 標準品(材質SUS)1m付		工程写真(開閉機組立工程,塗装)		
(何れか選択)	□ 標準外(材質SS) m(全閉型) □ 標準外(材質SUS) m(全閉型)		<その他提出図書>		
	□ 標準外(材質SUS) m(全閉型)   (標準外は別途金額加算)	  電子納品			
	(標準クトルは別述並観加昇)  □ ラック棒カバー 否	設備名(樋門名)	□ 有 □ 無 □ 無 □ 記入不要		
 鍵	□ ポンパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		□ 記入不安     図書に記入必要・・・複数箇所ある場合		
- XC	□ 指定個数 個		設備名()		
 黒板指定	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		<u> </u>		
	□ 指定有り・・・サンプルを1枚貸与下さい。				
X1 NC100S	<sub> </sub> 150S、200D、250D、300Dは、 <mark>6m</mark> を越える	<u>'</u> 場合とします。			
※2 操作盤付(オールインワンニューコン)の場合は、オールインワンニューコン注文仕様書も記入願います。					
メモ欄					
1			I		

開閉機注文仕様書 ネオラック		工事名			
発行日	年 月 日	(図書に明記されます)			
御注文主		役所名			
御注文主住所		役所工期 年	月日~ 年月日		
納入期日	年 月 日	設計担当	課 担当者 TEL		
貴社番号		成績担当	課 担当者 TEL		
設置場所		納品担当	課 担当者 TEL		
		1,11,11,11			
	仕様・諸:	元 (該当事項に記	入又は口で選択)		
開閉機型式	CP □s □D		オプション品(別途加算)		
台数	台	固定用アンカー	口 要 口 否		
通常揚程	m	B,N,W	□ SS400 □ SUS304		
芯間距離	m   (連動Dタイプのみ記入)	鳥害防止板	│ □ 要 □ 否     (材質SUS 2枚/組)		
開閉機スタンド	□ 要 □ 否	塗装仕様	□豊国標準仕様(別紙参照)		
開閉機フレーム	□ 要 □SS400 □SUS304 □ 否	(どちらか選択)	□ 役所指定仕様(仕様を添付して下さい)		
	(連動Dタイプのみ記入)	塗装回数	□ 下塗りまで(豊国標準仕様)		
ラック棒全長	m	(どちらか選択)	□上塗りまで(別途金額加算)		
	(SUSは7mを超える場合は分割「※1」)・・・別途加算		□その他		
	(SGDは8mを越える場合は分割)・・・別途加算     接合方法選択・・・接合材使用	スタンド下振れ止め	□ 要 (材質:SUS304) □ 否		
	按百刀宏选扒···按百例使用	承認図書	A4 部		
	L 吊ピン 吊金具	予心囚音 			
	ラック棒継手		*  *		
C-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11		設計基準	□ ダム・堰施設技術基準(案)		
<u> </u>		(どちらか選択)	□ 鋼構造物計画設計技術指針		
«	ラック棒全長	図面中に明記されます			
ラック棒材質	□ 標準(SUS304) □ 標準外(SGD400D)	一 管理基準	□ 機械工事施工管理基準(案)		
ラック棒継手	□要□否	ーー	□ ダム・堰施設検査要領(案)		
(向き)			□ 施設機械工事等施工管理基準 □ 却(4,4,4,4,7,2,4,2,4,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,		
	*E カ	承認図書宛先	□ 契約先…御注文主   □ その他 ( )		
		承認図書提出日	年 月 日		
		工場検査			
			年 月 日		
		検査成績書類	A4 部		
吊 <sub>ピ</sub> ン	□ 要(SUS304N2) □ 否		〈標準提出図書〉		
ラック棒カバー	□ 標準品(材質SUS)1m付		開閉機検査成績表,購入品		
(何れか選択)	□ 標準外(材質SS) m(全閉型)		ミルシート,寸法計測,塗装膜厚記録		
	□ 標準外(材質SUS) m(全閉型)		工程写真(開閉機組立工程,塗装)		
	(標準外は別途金額加算) □ ラック棒カバー 否		〈その他提出図書〉   (		
 鍵	□ 標準(2個/台)	-	,		
ME.	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	電子納品	□有□無		
		設備名(樋門名)	□記入不要		
黒板指定	□ 指定なし・・・豊国工業(株)標準		■ 図書に記入必要・・・複数箇所ある場合		
	□ 指定有り・・・サンプルを1枚貸与下さい。		設備名(		
X1 CP10S, 20	※1 CP10S、20Dは、6mを越える場合とします。				
メモ欄					

開 閉 機	注文仕様書 チェーン式	工事名					
発行日							
御注文主	担当	役所名					
御注文主住所		役所工期	年月日~ 年月日				
納入期日		設計担当	課 担当者 TEL				
貴社番号		納品担当	課 担当者 TEL				
設置場所		成績担当	課 担当者 TEL				
	 仕 様 ・ 諸 元	(該当事項に記述	 入又は〇で表示)				
開閉機型式	CHNC DDDWDD						
台数	台	固定用アンカー	口要 口否				
通常揚程		B,N,W	☐ SS400 ☐ SUS304				
<b>坦</b> 吊扬性	m	発信器	□要  □否				
非常上限	m	発信器種類	□ シンクロ □ ポテンショ				
	(近接揚程より100mm以上離す)	受信器	□要(個/台)□否				
点検上限	m	R/I変換器	□要□□否				
南針地南海	(接点が必要な場合)	地高品	(要の場合)□操作盤組込 □開閉機内蔵				
電動機電源 制御電源	V HZ V	避雷器 	□ 要 □ 否 □ 否 □ 保作盤組込 □ 開閉機内蔵				
ヒーター電源	V		□ 豊国標準仕様(別紙参照)				
	V	(どちらか選択)	□ 役所指定仕様(仕様を添付して下さい)				
芯間距離	m	塗装回数	□ 下塗りまで(豊国標準仕様)				
開閉機フレーム			□ 上塗りまで(別途金額加算)				
	□要 □否		□ その他				
チェーン全長	m	承認図書	A4 部				
			〈標準提出図書〉				
チェーン材質	SUS403		計算書,質量表,塗装仕様、取扱説明書,図面				
		設計基準 (どちらか選択)	□ ダム・堰施設技術基準(案)				
チェーン	□ エンドレスタイプ(押し下げ機構付)	図面中に明記されます	□ 鋼構造物計画設計技術指針				
取り回し種類	□ リミテッドタイプ	管理基準	□ 機械工事施工管理基準(案)				
ターンバックル	□要  □否	(どちらか選択)	□ ダム・堰施設検査要領(案)				
		検査記録に明記されます	□ 施設機械工事等施工管理基準				
吊ピン		承認図書宛先	□ 契約先…御注文主				
	□要 □否	(どちらか選択)	□ その他				
鍵	□ 標準(2個/台)	承認図書提出日	平成 年 月 日				
(どちらか選択)		工場検査	口有 口無				
	(2個以上は別途加算)	検査月日(予定)	平成 年 月 日				
電子納品	│ □有 □無		A4 部				

□ 指定有り··· サンプルを 1 枚貸与下さい。 メモ欄

□ 指定なし… 豊国工業(株) 標準

□ 図書に記入必要・・設備名(

□ 記入不要

設備名(樋門名)

黒板指定

検査成績書類

〈標準提出図書〉

〈その他提出図書〉

開閉機検査成績表,購入品

ミルシート,寸法計測,塗装膜厚記録

工程写真(開閉機組立工程,塗装)

## オールインワン・ニューコン操作盤 注文仕様書 (ダム・堰対応) AINCK-140625

開閉機		NCK型 [	]AINC型	貴社番号		-
州初坡	□ラッ:	ク式 ロチェ	ニーン式 □ウィンチ式 ( kW) 台	記載日	年	月 日
項目	位 様			製作仕様	備	考
動力電源	AC200V	50Hz 3 φ 3W				
	AC200V	60Hz 3φ3W			←いずれかを	選択
	AC220V 60Hz 3 φ 3W					
制御電源・ヒータ電源	AC200, 2	220V 1φ2W	(動力電源から分岐)		←いずれかを	· 795 +td
	AC100V	1 φ 2W	(動力電源とは別受電)		~ V · 9 A U // 3 €	迭扒
予備品数量	指定無	し(メーカ標	票準)		←いずれかを	· 5路+扣
	指定有	り(数量の排	旨定が必要)		· V · 9 A U/3 · 2	送八
点検操作	無し					
	有り		盤内に選択スイッチ取付		←いずれかを	·强扣
		切替 位置関係	小扉内に選択スイッチ取付		7 7 7 0 7 2	1251/
			点検上限>非常上限		←いずれかを	·選択
			非常上限>点検上限		, ,,,,,,	221/
強制操作	無し				←いずれかを	·選択
11. 37. 64. 1			<b>ンクトスイッチを盤内に取付)</b>		,,,,,,,	~= // .
非常停止	小扉内				←いずれかを	·選択
) +	小扉外				, ,	
遠方操作		(機側操作の				
	有り	機側-退力  切替	小扉ドアスイッチ		←いずれかを	選択
			切替スイッチ		10 > >	
		遠方自重 降下	無し <u> </u>		オプション	vaa lin
			有り ※AINCK型のみ選択可能です。(※備考3参照)		←いずれかを	
		制御信号	開・閉指令 (DC24V有電圧連続接点受け) 非常停止指令 (DC24V有電圧パルス接点受け)		←いずれかを 「 】 肉はき	
				[ ]内は遠方自] 操作がある場合。 (※備考3参照)		
			[遠方自重降下指令] (DC24V有電圧連続接点受け) 開・閉・停止・非常停止指令 (無電圧パルス接点受け)			
			[遠方自重降下指令] (無電圧パルス接点受け)			
		監視信号	状態信号(無電圧連続接点送り)		遠方操作有り	の堪合け
		m. M. H	動力電源・制御電源・上昇中・下降中・全開・全閉		「〇」を記入	
			[機側操作・遠方操作] [点検操作・点検上限]		[]内は前	j項までの選
			[遠方自重降下電源・遠方自重降下操作]		択による。	177 \
			故障信号(無電圧連続接点送り)		(※備考3参) 遠方操作有り	<u>!!!</u> の場合け
			漏電・開過トルク・閉過トルク・非常停止・非常上限	■ 「○」を記入。		
			3 E動作・MCCBトリップ・接点溶着			
		開度信号	無し		オプション	
		) in 3	シンクロ発信器 → シンクロ受信器		77737	
			ポテンショメータ → R/I変換器 → DC4-20mA		←いずれかを	·選択
			シンクロ発信器 → S/I変換器 → DC4-20mA		, , , , , ,	
内蔵機器・機能	配線用	しゃ断器、3	BEリレー、電源用避雷器、LED表示灯			
	スペー	スヒータ、盲	<b>這圧計・電流計、進相コンデンサ</b>	0		
	非常上限・開過トルク検出・閉過トルク検出			0		
	故障リセット回路、漏電警報回路、接点溶着検出回路					
	非常停止回路(配線用しや断器トリップ有)			0		
	故障ブザー回路 (警報停止押釦またはタイマによる停止付)			0	盤内に入切ス	イッチ有
	運転チャイム回路		O			
表示灯	電源・	上昇中・下降	全中・全開・全閉			前項までの選
	[機側操作・遠方操作] [点検操作・点検上限]			0	択による。	
	[遠方自重降下電源・遠方自重降下操作]				<u> </u>	
	漏電・開過トルク・閉過トルク・非常停止・非常上限			0		
	3 E動作・MCCBトリップ・接点溶着					
押釦スイッチ			/プテスト・警報停止・故障リセット	0		
操作盤の塗装色	マンセ	ル5 Y 7/1	、メラミン焼付塗装	0		

- 備考1.運転表示灯・故障表示灯は連続点灯でフリッカ動作しません。
  - 2. 遠方自重降下、開度信号はオプション(別途加算)です。
  - 3. 遠方自重降下は、AINCK型のみ選択可能です。(AINC型は選択不可です。)
  - 4. 非常停止・接点溶着・開過トルク・閉過トルク(故障状態を維持しないもの)は、電気自己保持回路で状態を保持し「故障リセット」押釦でリセットします。

また、開過トルクと閉過トルクは、「故障リセット」押釦以外にゲートを逆運転操作することにより、 故障状態をリセットできます。